

AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN
Kennzahlenblatt
 Berichtsjahr: **2023**



Laut §14 Abs.1 Z 7 und Z 8 und Bezugnehmend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die

<> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die

<> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI

gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.

Netzbetreiber: **Marktgemeinde Eibiswald - EVU** E-Control-Nr. **064**
 AT-Nummer **AT008390**

	2021	2022	2023	3-Jahres-Durchschnitt ¹
SAIDI	4,70	2,37	19,43	8,83
ASIDI	2,18	2,23	0,02	1,48

Webseite der Veröffentlichung:
<https://www.eibiswald.gv.at/wirtschaftumweltwohnen/evu-eibiswald/download>

¹ Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom